

i Les données du tableau sont indiquées à titre informatives et ne dispensent pas de réaliser le dimensionnement suivant la norme NF EN 13384-2 + A1. Contactez-nous.

	TYPE APPAREIL	Clapet	Conduit Ø80/130		Conduit Ø100/150		Conduit Ø110/180		Conduit Ø130/200		Conduit Ø180/250		Conduit Ø230/350	
			Conf.1	Conf.2	Conf.1	Conf.2	Conf.1	Conf.2	Conf.1	Conf.2	Conf.1	Conf.2	Conf.1	Conf.2
	NAIA / NAEMA 12	Intégré	2-3	4-5	4	6	5	7-8-9	6-7	10	8-9-10			
	NAIA 2 MICRO 25	Intégré	2	3	4	5	4-5	6-7-8	6-7	9-10	8-9-10			
	NAIA 2 MICRO 30	Intégré	/	2-3	2	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10			
	NAIA 2 MICRO 35	Intégré		2	3	4	5-6	7-8-9-10						
	NAIA 2 DUO 30	Intégré	/	2-3	2	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10			
	MIRA C GREEN ULTRA 25 3CEp	Intégré	2	3	4	5	4	6-7-8	5-6-7	9-10	8-9-10			
	MIRA C GREEN ULTRA 30 3CEp	Intégré	/	2	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10				
	MIRA C GREEN ULTRA 35 3CEp	Intégré	/	2	3	4	5-6	7-8-9-10						
	URBIA C GREEN ULTRA 25 3CEp	Intégré	2	3	4	5	4	6-7-8	5-6-7	9-10	8-9-10			
	URBIA C GREEN ULTRA 30 3CEp	Intégré	/	2	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10				
	NIAGARA C GREEN ULTRA 25 3CEp	Intégré	2	3	4	5	4	6-7-8	5-6-7	9-10	8-9-10			
	INITIA + 1,24 HTE H	À ajouter	2	3	4	5	6-7-8	9-10						
	INITIA + 1,28 HTE H	À ajouter	/	2-3	2	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10			
	INITIA + 2,25 HTE H	À ajouter	2	3	4	5	6-7-8	9-10						
	INITIA + 2,24 HTE (2019)	À ajouter	2	3	4	5	6-7-8	9-10						
	INITIA + COMPACT 2.25 HTE H	À ajouter	2	3	4	5	6-7-8	9-10						
	INITIA + COMPACT 2.29 HTE H	À ajouter	/	2-3	2	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10			
	INITIA + COMPACT 2.33 HTE H	À ajouter	/	2	3	4	5-6	7-8-9-10						
	INITIA + COMPACT 2.24 HTE (2019)	À ajouter	2	3	4	5	6-7-8	9-10						
	PMC M 24-28 MI plus	Intégré	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	8-9-10			
	PMC M 30-35 MI plus	Intégré	/	2	3	4	5-6	7-8-9-10						
	PMC S 24-28 MI	Intégré	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	8-9-10			
	PMC S 30-35 MI	Intégré	/	2	3	4	5-6	7-8-9-10						
	PMC-X 24/28 MI	Intégré	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	8-9-10			
	PMC-X 30/35 MI	Intégré	/	2	3	4	5-6	7-8-9-10						
	PMC-X 20/28 MI	Intégré	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	8-9-10			
	MPX 24/29 MI Compact	Intégré	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	8-9-10			
	MPX 28/33 MI Compact	Intégré	2	/	/	2	3	4	/	5-6	4-5-6	7-8-9-10		
	MPX 24/29 MI	Intégré	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	8-9-10			
	MEGALIS CONDENS GVAC-21-5M	Intégré	2	3	4	5-6	5	7-8	6-7-8	9-10				
	MEGALIS CONDENS GVAC-25-1M	Intégré		2	3	/	4	3	5-6	4-5-6	7-8-9-10			
	SEMIFAST CONDENS F25	À ajouter	2	3	4	/	5	4-5	6-7-8	6-7	9-10	8-9-10		
	SEMIFAST CONDENS F30	À ajouter	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10	
	THEMAFAST CONDENS F25	À ajouter	2	3	4	/	5	4-5	6-7-8	6-7	9-10	8-9-10		
	THEMAFAST CONDENS F30	À ajouter	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10	
	THEMAFAST CONDENS F35	À ajouter	/	/	2	3	/	4	3	5-6	4-5	7-8-9-10	6-7-8-9-10	
	THEMA PLUS CONDENS F25	À ajouter	2	3	4	/	5	4-5	6-7-8	7-8	9-10	8-9-10		
	THEMA PLUS CONDENS F30	À ajouter	2	/	3	2	/	3	4	5-6-7	5-6	8-9-10	7-8-9-10	
	THEMA PLUS CONDENS F35	À ajouter	/	/	2	3	/	4	3	5-6	4-5	7-8-9-10	6-7-8-9-10	
	ISOTWIN CONDENS F25	À ajouter	2	3	4	/	5	4-5	6-7-8	6-7	9-10	8-9-10		
	VITODENS 100-W / 111W B1HA/ WB1C 26 kW F6	Intégré	2	3	4	5	4-5	6-7-8	9-10	8-9-10				
	VITODENS 050-W B1JC 24 kW F6	Intégré	2	3	4	5-6	5	7-8	6-7-8	9-10				
	VITODENS 050-W B1JC 33 kW F3	Intégré	/	2	3	4	5-6	7-8-9-10						

i D'autres chaudières sont compatibles avec ce système, il faut consulter notre service technique pour réaliser le dimensionnement.